

कार्यालय अग्निशामलय पदाधिकारी फुलवारी, पटना ।

प्रेषक,

अरनभ कुमार
अग्निशामलय पदाधिकारी,
फुलवारीशरीफ, पटना

सेवा में,

PREMALOK MISSION SCHOOL
BARIYA
PATNA- 800007

दिनांक.....7/10/2022.....

विषय : आपके प्रतिष्ठान में लगाए गये उपकरण/यंत्र की जाँच प्रतिवेदन के संबंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के आलोक में कहना है कि आपके विद्यालय में दिनांक
27/09/2022.....को अग्नि सुरक्षा संबंधी निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीके द्वारा किया गया जिसमें

निम्नलिखित अग्निशामक यंत्र/उपकरण पाया गया :-

1.	ABC 2, 4, 6	Kg	03, 02, 04	अदद
2.	CO ₂ 4.5	Kg	01	अदद
3.	Foam 9	Kg	02	अदद
4.	DCP 5	Kg	01	अदद
5.	Fire Bucket	Kg		अदद

उक्त सभी यंत्र/उपकरण सक्रिय अवस्था में पाया गया ।

सुझाव :

1. बिहार अग्निशमन विधेक-2014 के अनुरूप सभी उपकरणों को लगायी जाय।
2. आई0एस0-2190/1992 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव एवं संधारण करेंगे।
3. एन0बी0सी0-1016 के गाईड-लाईन का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. वर्ष में दो बार मॉकड्रील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. कभी भी किसी समय औचक निरीक्षण के समय यंत्रों/उपकरण के रख-रखाव में कमी पाये जाने पर प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
6. रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों में आने वाली खराबी को सारी जवाबदेही प्रतिष्ठान के प्रबंधक की होगी ।
7. यह प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसकी मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष मान्य होगा।

सादर,

विश्वासभाजन

Aranabh Kumar.

अग्निशमन पदाधिकारी
फुलवारीशरीफ, पटना

अग्निशामलय पदाधिकारी
फुलवारी शरीफ